

**BOLETIM DOS EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS E BACTERIOLÓGICOS DA REDE MÊS DE OUTUBRO DE 2023**

| RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA TRATADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |           |           |                 |           |                  |           |               |           |                   |           |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| LOCALIDADE   | pH        |           | COR (PtCo)      |           | CLORO (mg/l)     |           | TURBIDEZ(NTU) |           | FLUORETO (mg/l)   |           |
|  | Freq.     | Res. Méd. | Freq.           | Res. Méd. | Freq.            | Res. Méd. | Freq.         | Res. Méd. | Freq.             | Res. Méd. |
| RIO NEGRINHO   | 52        | 6.84      | 52              | 6.05      | 52               | 0.90      | 52            | 1.04      | 46                | 0.85      |
| VOLTA GRANDE   | 35        | 6.87      | 35              | 11.31     | 35               | 1.16      | 35            | 1.20      | 35                | 0.91      |
| CORREDEIRAS  | 18        | 7.65      | 18              | 11.96     | 13               | 1.16      | 18            | 0.88      | 15                | 0.86      |
| POCINHO  | 34        | 8.23      | 34              | 11.41     | 34               | 1.26      | 34            | 1.11      | 34                | 0.86      |
| PARÂMETROS DA Portaria de Consolidação nº 5 Anexo XX               | 6.0 à 9.0 |           | MÁX. 15.00 PtCo |           | 0.20 à 2.00 mg/L |           | MÁX. 5,00 NTU |           | *0.70 à 1.00 mg/L |           |

NTU - Unidade Nefelométrica de Turbidez

mg/L - Miligramas por Litro

PtCo - Unidade de Medição Platina/Cobalto

Freq. = Nº de análises no mês Res.Méd. = Média do mês

\* Parâmetro estabelecido pela Portaria nº421 SES - 13/05/2016

| RESULTADOS DOS EXAMES BACTERIOLÓGICOS DA ÁGUA TRATADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |           |                                      |           |
|---|--|-----------|--------------------------------------|-----------|
| LOCALIDADE  | COLIFORMES TOTAIS UFC/100ML            |           | ESCHERICHIA COLI UFC/100ML           |           |
|   | POSITIVOS                              | NEGATIVOS | POSITIVOS                            | NEGATIVOS |
| RIO NEGRINHO  | 0                                      | 52        | 0                                    | 52        |
| VOLTA GRANDE  | 0                                      | 11        | 0                                    | 11        |
| CORREDEIRAS   | 0                                      | 18        | 0                                    | 18        |
| POCINHO   | 0                                      | 11        | 0                                    | 11        |
| PARÂMETROS DA Portaria de Consolidação nº 5 Anexo XX                          | AUSÊNCIA EM 100 ML EM 95% DAS AMOSTRAS |           | AUSÊNCIA EM 100 ML 100% DAS AMOSTRAS |           |

UFC - Unidade Formadora de Colônia

Publicação conforme Decreto nº 5.440 de 04/05/2005.

\_\_\_\_\_  
Nilceu Nunes de Lima  
Técnico em Saneamento  
CRQ/SC nº 13401044

\_\_\_\_\_  
Valdir Firmo Caetano Junior  
Diretor Geral