Qualidade da água da Rede de Distribuição (de 1 a 31 de OUTUBRO de 2026)
Conforme Anexo XX da PC/MS nº 5/2017, alterado pela Portaria nº 888/2021.

ETA SEDE - RIO NEGRINHO

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Nº mínimo de análises exigidas pela Portaria MS nº 888/21	nº de Amostras analisadas	Amostras em conformidade	Amostras em desconformidade	Média/mês	VALOR PERMITIDO
Turbidez	36	38	38	0	0,88	VMP 5UT
Cor aparente	36	38	38	0	2,51	VMP 15UH
pH	0	38	38	0	6,48	-
Fluoreto	0	13	10	3	0,8	0,7 a 1,0 mg/L
Cloro Livre	36	38	38	0	1,15	0,2 a 5 mg/L

CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Nº mínimo de análises exigidas pela Portaria MS nº 888/21	nº de Amostras analisadas	Amostras em conformidade	Amostras em desconformidade	Média/mês	VALOR PERMITIDO
Coliformes totais	36	38	38	0	-	95% AUSENTE
E.coli	36	38	38	0	-	100% AUSENTE

VMP: Valor Máximo Permitível
UT : Unidade de Turbidez
UH : Unidade Hazen